

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG
THIÊN TAI VÀ TKCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 122/PCTTTKCN
V/v góp ý phương án ứng phó
tình huống khẩn cấp đập, hồ
chứa thủy điện Sông
Riềng năm 2020

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần HP

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần HP tại Công văn số 28/CV-SR ngày 14/8/2020 về việc góp ý phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Sông Riềng năm 2020 (kèm theo dự thảo phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Sông Riềng năm 2020 do Công ty Cổ phần HP lập); qua xem xét nội dung dự thảo phương án, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh góp ý một số nội dung như sau:

1. Về bố cục dự thảo phương án: Đề nghị bổ sung đầy đủ theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và Điều 25 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

2. Về nội dung dự thảo phương án

- Bổ sung sơ đồ mặt bằng đập, hồ chứa và vùng hạ du theo quy định tại mục 2.5 Phụ lục II Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương;

- Bổ sung các căn cứ pháp lý để xây dựng phương án, trách nhiệm dự báo và cung cấp thông tin, báo cáo của tổ chức, cá nhân quản lý công trình hồ chứa thủy điện cho các cơ quan chức năng theo quy định tại Điều 37, Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

- Lắp đặt thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty Cổ phần HP cập nhật, hoàn thiện phương án theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu VPTT, Ka48.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Dương Văn Tô