

Số: 143 /PCTTTKCN
V/v góp ý phương án ứng phó tình
huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy
điện Huy Măng năm 2020

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần thủy điện Huy Măng

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần thủy điện Huy Măng tại Văn bản số 180/CV-HJC ngày 10/9/2020 về việc góp ý phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Huy Măng năm 2020 (kèm theo phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Huy Măng do Công ty Cổ phần thủy điện Huy Măng lập); qua xem xét dự thảo phương án, đối chiếu các quy định liên quan Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về bố cục phương án

Đối chiếu với quy định tại Phụ lục II Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thì dự thảo phương án thiếu các nội dung về: “thảm thực vật lưu vực hồ chứa theo thiết kế; các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong lưu vực hồ chứa” (mục 2.4); “Sơ đồ mặt bằng đập, hồ chứa và vùng hạ du” (mục 2.5)... Đề nghị đơn vị rà soát, bổ sung.

2. Về nội dung phương án

- Bổ sung các căn cứ pháp lý để xây dựng phương án, Bản vẽ sơ đồ mặt bằng đập, hồ chứa nước và vùng hạ du;

- Bổ sung nội dung nguồn lực tổ chức thực hiện phương án theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

- Bổ sung trách nhiệm dự báo và cung cấp thông tin, báo cáo của tổ chức, cá nhân quản lý công trình hồ chứa cho các cơ quan chức năng theo quy định tại Điều 18, 19, 20 của Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Huy Măng được ban hành kèm theo Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh.

Đề nghị Công ty Cổ phần thủy điện Huy Măng thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương;
- Chánh Văn phòng;
- Phòng TL-TT, TT;
- Lưu VPTT, Ka53.



Bùi Đức Thái