

BCH PCTT VÀ TKCN QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 191 /PCTTTKCN
V/v góp ý dự thảo phương
án ứng phó tình huống khẩn
cấp đập, hồ chứa thủy điện
Cà Đú năm 2021

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng Thủy điện Cà Đú

Theo đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng Thủy điện Cà Đú tại Công văn số 35/CV-TĐCĐ ngày 20/8/2021 về việc góp ý phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Cà Đú năm 2021 kèm theo dự thảo phương án; qua xem xét nội dung dự thảo phương án, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh góp ý một số nội dung như sau:

1. Về bố cục phương án: Đề nghị bổ sung đầy đủ theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và Điều 25 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

2. Về nội dung phương án

- Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 thì “tình huống khẩn cấp là trường hợp mưa, lũ vượt tần suất thiết kế; động đất vượt tiêu chuẩn thiết kế trên lưu vực hồ chứa hoặc tác động khác gây mất an toàn cho đập”. Do đó, phương án cần xác định rõ tần suất thiết kế của công trình để lựa chọn tình huống khẩn cấp cho phù hợp. Đồng thời đề nghị Chủ sở hữu công trình đánh giá lại hiện trạng công trình để bổ sung một số tình huống khẩn cấp khác có thể gây mất an toàn cho đập như: Xói lở vai đập, vỡ đập, v.v...

- Bổ sung phạm vi ngập lụt vùng hạ du theo tình huống vỡ đập; sơ đồ mặt bằng đập, hồ chứa và vùng hạ du.

3. Một số nội dung khác

- Bổ sung các căn cứ pháp lý để xây dựng phương án, nguồn lực tổ chức thực hiện phương án theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

- Bổ sung trách nhiệm dự báo và cung cấp thông tin, báo cáo của tổ chức, cá nhân quản lý công trình hồ chứa thủy điện cho các cơ quan chức năng theo quy định tại Điều 37, Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

- Lắp đặt thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày

04/9/2018 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Thủy điện Cà Đú chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện phương án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công Thương;
- Chánh Văn phòng;
- Phòng TL-TT, TT;
- Lưu VPTT, Ka72.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Bùi Đức Thái